

## 令和2年度逆川排水機場ポンプ運転状況(4月～3月)

ポンプ運転状況をお知らせします。

月 日	運転の種類 実運転 または点検	ポンプ運転時間(分)			総排水量 (m <sup>3</sup> )	備考(効果など)
		No.1ポンプ	No.2ポンプ	No.3ポンプ		
4月21日	点検	5	10	0	0	No.3は修繕のため運転せず 点検結果:異常なし
5月12日	点検	5	45	0	0	No.3は修繕のため運転せず 点検結果:異常なし
5月27日	点検	6	10	0	0	No.3は修繕のため運転せず 点検結果:異常なし
6月9日	点検	6	10	7	0	点検結果:異常なし
6月26日	点検	10	4	4	1,200	No.2・3は無負荷運転により排水 量なし 点検結果:異常なし
7月7日	点検	10	16	8	0	点検結果:異常なし
7月21日	点検	15	8	6	0	点検結果:異常なし
8月7日	点検	7	10	6	2,040	No.3は無負荷運転により排水 量なし 点検結果:異常なし
8月25日	点検	7	9	6	0	点検結果:異常なし
9月8日	点検	10	12	5	0	点検結果:異常なし
9月23日	点検	7	6	6	1,560	No.3は無負荷運転により排水 量なし 点検結果:異常なし
10月14日	点検	7	5	5	0	点検結果:異常なし
10月27日	点検	4	4	4	0	無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
11月24日	点検	4	3	4	0	無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
12月22日	点検	0	0	0	0	点検結果:No.1・2・3は冷却水 低温のため運転せず
1月25日	点検	0	0	0	0	点検結果:No.1・2・3は冷却水 低温のため運転せず
2月24日	点検	6	6	8	0	無負荷運転により排水量なし 点検結果:異常なし
3月23日	点検	7	5	3	1,440	No.1・2は無負荷運転により排水 量なし 点検結果:異常なし

問 上下水道課 ☎ 57-4165