

別記様式第2号（第3条及び第6条関係）

ブロック塀等の点検表 組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）

点検項目	点検基準	点検結果		
		適合	不適合	不明
塀の高さ	地盤面からの高さ1.2mを超えている。	いいえ	はい	-
壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上である。	はい	いいえ	-
控壁	塀の長さ4メートル以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上である。	はい	いいえ	-
基礎	根入れ深さが20センチメートル以上ある。	はい	いいえ	
傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又はひび割れがある。	いいえ	はい	