

令和2年度逆川排水機場ポンプ 運転状況(4月～10月)

出水期における、ポンプ運転状況をお知らせします。

※本年度は全て点検運転でした。

| 月日 | ポンプ運転時間(分) | | | 総排水量 (m ³) | 備考 (効果など) |
|-------|------------|-------|-------|---------------------------|---|
| | No. 1 | No. 2 | No. 3 | | |
| 4/21 | 5 | 10 | 0 | 1,800 | No.3は修繕のため 運転せず 点検結果:異常なし |
| 5/12 | 5 | 45 | 0 | 6,000 | No.3は修繕のため 運転せず 点検結果:異常なし |
| 5/27 | 6 | 10 | 0 | 1,920 | No.3は修繕のため 運転せず 点検結果:異常なし |
| 6/9 | 6 | 10 | 7 | 5,280 | 点検結果:異常なし |
| 6/26 | 10 | 4 | 4 | 1,200 | No.2及びNo.3は 無負荷運転により 排水量なし 点検結果:異常なし |
| 7/7 | 10 | 16 | 8 | 6,960 | 点検結果:異常なし |
| 7/21 | 15 | 8 | 6 | 5,640 | 点検結果:異常なし |
| 8/7 | 7 | 10 | 6 | 2,040 | No.3は無負荷運転に より排水量なし 点検結果:異常なし |
| 8/25 | 7 | 9 | 6 | 4,800 | 点検結果:異常なし |
| 9/8 | 10 | 12 | 5 | 5,040 | 点検結果:異常なし |
| 9/23 | 7 | 6 | 6 | 4,440 | No.3は無負荷運転に より排水量なし 点検結果:異常なし |
| 10/14 | 7 | 5 | 5 | 3,840 | 点検結果:異常なし |
| 10/27 | 4 | 4 | 4 | 0 | 無負荷運転により 排水量なし 点検結果:異常なし |

問上下水道課 ☎(57)4165



スマートフォン決済アプリで 県税が納付できます

令和3年1月から、自動車税種別割や不動産取得税等がPayPayやLINE Payで納付できるようになりました。

※税額が30万円以下のバーコードが印字された納付書に限りです。

※決済手数料はかかりません。ただし、別途通信費が必要となります。

※領収証書や自動車税種別割納税証明書は発行されませんので、必要な方はコンビニエンスストアや金融機関、県税事務所の窓口で納付してください。

問栃木県税事務所 ☎0282(23)3411



県南産業技術専門校 学校見学会

☎2月16日(火)13時30分～

☎①産業技術専門校概要説明

②訓練科見学

機械加工科 NC機械科 板金溶接科

電気設備科 CAD基礎科

③質疑応答

☎④4月生として入校を検討している方(求職者等)

【その他】

- ・事前の予約は不要です。
- ・適性試験問題(公開用)の閲覧が可能です。
- ・都合が合わない方の学校見学会は、平日随時受け付けています。(要事前連絡)

問栃木県立県南産業技術専門校

☎0284(91)0803

