

令和5年度逆川排水機場ポンプ運転状況(4月～11月)

大雨に備えて、ポンプ運転状況をお知らせします。

月 日	運転の種類	ポンプ運転時間(分)			総排水量 (m ³)	備考(効果など)
	実運転 または点検	No.1ポンプ	No.2ポンプ	No.3ポンプ		
4月13日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
5月11日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
5月25日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
6月8日	点検	5	10	5	4,200	点検結果:異常なし
6月22日	点検	5	5	5	0	点検結果:異常なし 工事のため無負荷運転
7月4日	点検	0	0	0	0	点検結果:異常なし 工事のため運転未実施
7月19日	点検	0	0	0	0	点検結果:異常なし 工事のため運転未実施
8月8日	点検	5	5	5	0	点検結果:異常なし 工事のため無負荷運転
8月24日	点検	5	5	5	0	点検結果:異常なし 工事のため無負荷運転
9月15日	点検	10	5	5	4,200	点検結果:異常なし
9月28日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
10月12日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
10月27日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
11月9日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし

問 上下水道課 ☎ 57-4165