

## 令和5年度逆川排水機場ポンプ運転状況(4月～12月)

大雨に備えて、ポンプ運転状況をお知らせします。

| 月 日    | 運転の種類        | ポンプ運転時間(分) |         |         | 総排水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 備考(効果など)                      |
|--------|--------------|------------|---------|---------|---------------------------|-------------------------------|
|        | 実運転<br>または点検 | No.1ポンプ    | No.2ポンプ | No.3ポンプ |                           |                               |
| 4月13日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 5月11日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 5月25日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 6月8日   | 点検           | 5          | 10      | 5       | 4,200                     | 点検結果:異常なし                     |
| 6月22日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 0                         | 点検結果:異常なし<br>工事のため無負荷運転       |
| 7月4日   | 点検           | 0          | 0       | 0       | 0                         | 点検結果:異常なし<br>工事のため運転未実施       |
| 7月19日  | 点検           | 0          | 0       | 0       | 0                         | 点検結果:異常なし<br>工事のため運転未実施       |
| 8月8日   | 点検           | 5          | 5       | 5       | 0                         | 点検結果:異常なし<br>工事のため無負荷運転       |
| 8月24日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 0                         | 点検結果:異常なし<br>工事のため無負荷運転       |
| 9月15日  | 点検           | 10         | 5       | 5       | 4,200                     | 点検結果:異常なし                     |
| 9月28日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 10月12日 | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 10月27日 | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 11月9日  | 点検           | 5          | 5       | 5       | 3,600                     | 点検結果:異常なし                     |
| 12月18日 | 点検           | 5          | 5       | 5       | 0                         | 点検結果:異常なし<br>水位不足のため<br>無負荷運転 |

問 上下水道課 ☎ 57-4165