

## 令和6年度逆川排水機場ポンプ運転状況(4月～7月)

大雨に備えて、ポンプ運転状況をお知らせします。

月 日	運転の種類 実運転 または点検	ポンプ運転時間(分)			総排水量 (m <sup>3</sup> )	備考(効果など)
		No.1ポンプ	No.2ポンプ	No.3ポンプ		
4月18日	点検	5	10	5	1,800	点検結果:異常なし 工事のためNo.3無負荷運転
5月11日	点検	5	5	10	6,000	点検結果:異常なし
5月23日	点検	5	5	10	6,000	点検結果:異常なし
6月6日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
6月18日	点検	25	15	5	7,200	点検結果:異常なし
7月11日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし
7月25日	点検	5	5	5	3,600	点検結果:異常なし

問 上下水道課 ☎ 57-4165